

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen

Číslo spisu

OU-ZV-OSZP-2024/001735-015

Zvolen

07. 06. 2024



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie - stavebné povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Doručuje sa elektronicky účastníkom konania podľa § 73 ods.9 vodného zákona:

1. Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, v zastúpení spoločnosťou VODING plus, s.r.o., Pod Rybou 1, Banská Bystrica, IČO: 36 623 806 v zastúpení spoločnosťou StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668

2. Správca toku: SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Partizánska cesta 69, 974 05 Banská Bystrica

Účastníci konania – DORUČENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU:

3. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté - pozemky a stavby na nich podľa parcelných čísel dotknutých stavbou v k.ú. Hájniky: KN C č.627/1 (KN E č.938), KN C č.624 (KN E č.940), KN C č. 625/1 (KN E č. 939), KN C č. 303/2 a KN C č. 636/2

4. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – susediace pozemky a stavby k pozemkom určeným podľa parcelných čísel dotknutých stavbou v k.ú. Hájniky: KN C č.627/1 (KN E č.938), KN C č.624 (KN E č.940), KN C č. 625/1 (KN E č. 939), KN C č. 303/2 a KN C č. 636/2

5. Zhotoviteľ stavby/stavebný dozor

- VODING plus, s.r.o., Pod Rybou 1, Banská Bystrica, IČO: 36 623 806

6. Projektant stavby:

- StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 – Ing. Marek Ivanič

7. Obec ako účastník konania podľa § 73 ods.4 vodného zákona:

- Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Dotknuté orgány a organizácie:

8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica

9. Dopravný úrad, Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava

10. Okresné riaditeľstvo hasič.a záchraného zboru, Lieskovská 500/38, Zvolen

11. StVPS, a.s., Partizánska 5, 974 05 Banská Bystrica

12. Ministerstvo obrany SR, SeMaI, Nám.gen.Viesta 2, Bratislava

13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 05 Bratislava
17. Michlovský, spol.s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
19. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, ŠSOPaK, Študentská 12, 960 01 Zvolen
20. Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Nám.Slobody 22, 960 01 Zvolen
21. Mesto Sliač– cestný správny orgán pre miestne komunikácie, Letecká 1, 962 31 Sliač

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

1. Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Výrok

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti a vykonaného vodoprávneho konania v zmysle § 73 vodného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), pre stavebníka:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 36 056 006

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje uskutočnenie

líniovej vodnej stavby: „Zvolen, Sliač – OK a kanalizačný zberač, Sliač OK1 AC“,
stavebné objekty:

- SO-01 Odľahčovacia komora OK1 AC
- SO-02 Odľahčovacia stoka so šachtami
- SO-03 Výustný objekt

Stavba sa bude nachádzať v meste Sliač v k.ú. Hájniky na parcelách KN C č.627/1 – zastavaná plocha a nádvorie (KN E č.938 – ostatná plocha vo vlastníctve mesta Sliač), KN C č.624 – ostatná plocha (KN E č.940 – ostatná plocha vo vlastníctve mesta Sliač), KN C č. 625/1 – ostatná plocha (KN E č. 939 – ostatná plocha vo vlastníctve mesta Sliač), KN C č. 303/2 – vodná plocha (vo vlastníctve SR v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.) a KN C č. 636/2 – vodná plocha (vo vlastníctve SR v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.). S vlastníkmi uvedených parciel má stavebník zriadené Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s právom uskutočniť predmetnú stavbu.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Sliač, spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy pod číslom č.j. SÚ 5304/2022-Le,rozh. dňa 28.3.2023, právoplatné dňa 15.5.2023 formou verejnej vyhlášky. Mesto Sliač, spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy vydal k stavbe súhlasné záväzné stanovisko podľa ustanovení §120 ods.2 stavebného zákona č.j.SÚ 2808/2024-Le zo dňa 31.5.2024.

POPIS VODNEJ STAVBY:

Jedná sa o návrh odľahčenia nariadených dažďových vôd z kanalizačného zberača AC do rieky Hron vybudovaním novej odľahčovacej komory „OK1 AC“ na stokovej sieti jednotnej verejnej kanalizácie v meste Sliač a novej odľahčovacej stoky s vyústením do tohto vodného toku. Na odtoku na ČOV bude osadené nerezové stavítko, na zachytávanie plávajúceho znečistenia bude osadená plávajúca normá stena. Na trase odľahčovacej stoky DN600 budú

umiestnené 4 prefabrikované šachty a pred hrádzou Hrona jedna monolitická šachta Š1. Pri povodňových stavoch môžu byť vody zo šachty Š1 prečerpávané naspäť do toku pomocou mobilnej čerpacej sústavy.

Stavba sa člení na dva stavebné objekty:

- SO-01 Odľahčovacia komora OK1 AC
- SO-02 Odľahčovacia stoka so šachtami
- SO-03 Výustný objekt

SO-01: Odľahčovaciu komoru („OK“) bude tvoriť podzemná monolitická železobetónová stavba vnútorných pôdorysných rozmerov (2,0x3,5)m s hrúbkou stien 300mm a hrúbkou stropnej dosky 350mm. Bude umiestnená na Zvolenskej ulici pred križovatkou s Hájnickou ulicou v miestnej asfaltovej komunikácii a z časti v zelenom páse vedľa cesty. Vzhľadom na jej nízku výšku a potrebu jej čistenia sú v stropnej doske navrhnuté veľkorozmerné poklapy na zaťaženie D400. Vstup na dno OK bude z oboch strán vstupných otvorov po stúpačkách. Na zníženie prietoku na ČOV bude na základe výpočtov zmenšená dimenzia škrtiacej trate na DN 300. Na stoku odľahčovacej komory smerom na ČOV sa navrhuje osadiť nerezové stavítko DN 300, ktoré bude možné ovládať z úrovne terénu cez liatinový uličný poklop pre uzáver, osadený pri betonáži stropnej dosky. Stavítko sa navrhuje pri prevádzke vysunúť na výšku 200mm nad dnom škrtiacej stoky. OK sa vybaví univerzálnou riadiacou jednotkou Fiedler Q2, ktorá bude zasielať informácie o začatí a ukončení odľahčovania na dispečing StVPS, a.s. s využitím GSM/GPRS siete. Riadiaca jednotka bude uložená v robustnej plastovej skrinke s krytím IP68 spolu s doplnkovým akumulátorom s kapacitou 42Ah. Odľahčované prietoky budú merané tlakovou sondou s keramickou membránou, tlaková sonda bude osadená medzi plávajúcou nornou stenou a prepádovou hranou. Tlaková sonda sa navrhuje chrániť pomocou chráničky.

SO-02: Odľahčovacia stoka je navrhnutá ako sklolaminátové netlakové potrubie GRP SN 10, DN600 o dĺžke 134,2m, spájané štandardnou potrubnou spojkou FWC. Potrubie sa bude ukladať v otvorenom výkope, okrem úseku popod hrádzu, ktorý sa bude realizovať bezvýkopovou technológiou – pretláčaním ocelevej chráničky (1020x14)mm o dĺžke 27,5m popod hrádzu vodného toku Hron. Zriadi sa štartovacia jama (7x3)m a cieľová jama (2,2x3)m. Na trase sa budú nachádzať 4 kruhové betónové šachty s vnútorným priemerom DN 1000mm, vstup do šacht bude po stúpačkách cez liatinový poklop bez odvetrania pre triedu zaťaženia do 40ton. Na odľahčovacej stoke bude v mieste štartovacej jamy umiestnená šachta „Š1“ vnútorných pôdorysných rozmerov (2000x1500)mm s liatinovým poklopom D400 vybavená nerezovým stavítkom SAFOX DN 600 na odtoku, ktoré bude pri bežnej prevádzke otvorené. V prípade vysokých stavov v rieke Hron sa uzavrie a šachtu bude možné využiť na prečerpávanie dažďových vôd do recipientu s použitím mobilnej čerpacej techniky.

SO-03: Výustenie bude tvoriť monolitický objekt z vodostavebného betónu s opevnením bermy toku dlažbou z lomového kameňa, tvarovo prispôsobený hrádzi. Na výustnom objekte bude osadená koncová klapka DN 600.

Výstavbou porušený asfaltový kryt bude obnovený v nasledovnej skladbe:

- obrusná vrstva asfaltového betónu „AC D obrus“, hr. 50mm (STN EN 13 108-1)
- spojovací postrek 0,5kg/m²
- ložná vrstva asfaltového betónu „AC D ložná“, hr.50mm (STN EN 13 108-1)
- spojovací postrek 0,5kg/m²
- podkladová vrstva – betón C 12/15-X0-Cl 1,0 – Dmax 22-S3, hr.200mm

OK AC1 Sliach (Sliach Hájniky Zvolenská ulica pred križovatkou s Hájnickou ul.) po výstavbe budú nasledovné:

- recipient tok HRON, pravý breh, rkm 160,690
- prítok vôd do OK počas dažďa = 135 l/s, DN 600
- odtok z OK do ČOV = 58 l/s, DN 300
- odľahčovaný prietok z OK do recipientu = 77 l/s, DN 600
- pomer riedenia 1:128, stavítko sa navrhuje nastaviť tak, aby prietok škrtiacou stokou na začiatku odľahčenia bol 49 l/s a zriedovací pomer 1:108
- Q24 = 0,45 l/s
- typ prepádu: bočný
- zachytávanie plávajúcich látok – plávajúca norná stena

Počas výstavby dôjde k obmedzeniu dopravy. Stavba sa nachádza na križovatke dvoch komunikácií (Zvolenská ulica, Hájnická ulica), vedená je panelovou obslužnou komunikáciou k rieke Hron.

Obvod staveniska je tvorený plochou manipulačných pásov určených na výkop jám a pohyb mechanizmov, ktoré tvorí miestna asfaltová cesta, panelová obslužná komunikácia a hrádzové teleso rieky Hron, šírka pásov je limitovaná okolitými súkromnými pozemkami. V rámci staveniska sa uvažuje len s obmedzenou skládkou potrubí na zabudovanie v priebehu 1-2dní.

Stavba sa nachádza v stiesnených pomeroch v intraviláne, križuje inžinierske siete a vedie s nimi v súbehu (STL plynovod, STL prípojka, telekomunikačné vedenie vojenskej správy, Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., NN vedenie, verejný vodovod, verejná kanalizácia, káble UPC, kanalizácia DN 500, DN 600 s vyústením do Hrona, priepust DN 400).

Dôjde k výrubu 1 ks listnatého stromu v trase navrhovanej stoky.

Počas výstavby bude existujúca jednotná kanalizácia v prevádzke.

Po ukončení výstavby bude obrusná vrstva vozovky obnovená na celú jej šírku nielen nad potrubím, spätná úprava v zelenej ploche sa prevedie zahumusovaním so zatrávením, hr.150mm, panely, ktoré sa počas výstavby presunú sa uložia späť na hutnený podsyp zo štrkodrvy fr.0-32 a výškovo sa zarovnajú s ostatnými panelmi.

A/ Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určuje na uskutočnenie vodnej stavby tieto záväzné PODMIENKY:

1. Investorom stavby bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

2. Stavbu realizovať podľa schváleného projektu overeného tunajším úradom vo vodoprávnom konaní za podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

3. Stavba s rozpočtovým nákladom 300 000 € bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude VODING plus, s.r.o., Pod Rybou 1, 974 01 Banská Bystrica.

4. Osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor na stavbe oznámiť spolu s termínom začatia realizovania prác na stavbe písomne tunajšiemu úradu.

5. Stavbu ukončiť v termíne do 12/2025.

6. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny uplatnené v záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2022/013479-002 zo dňa 28.07.2022:

a) Stavba sa nachádza v katastri mesta Sliač v území s 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov („zákon OPK“). Výstavba odľahčovacej komory nepredstavuje činnosť podľa zákona OPK v území za zakázanú. Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť v zmysle STN 83 7010 (chráni sa koruna, kmeň, koreňová sústava).

b) V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona OPK.

7. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva uplatnené záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2022/012381-002 zo dňa 7.7.2022:

a) So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o odpadoch“) a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.

c) So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku realizácie stavebných prác a súvisiacich činností je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.

d) Dočasné zhromažďovanie odpadov, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku realizácie stavebných prác a súvisiacich činností, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.

e) Ku kolaudačnému konaniu bude potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm.b/ bod 5 zákona o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovat' spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v dôsledku realizácie stavebných prác a súvisiacich činností.

f) V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, ak sú splnené aj požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, odstránenej asfaltovej zmesi spĺňajúcej požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, resp. odstránených stavebných materiálov spĺňajúcich požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom sa tieto nepovažujú za odpad a na nakladanie s nimi sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.

8. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu č.j.KPUBB-2022/16103-2/63115/MIŇ zo dňa 27.7.2022 je zámer prípustný s podmienkou, že bude VYKONANÝ záchranný ARCHEOLOGICKÝ výskum.

9. V zmysle stanoviska Mesta Sliač č.340-782/2024 zo dňa 12.2.2024 ako cestného správneho orgánu pre miestne komunikácie stavebník POŽIADA Mesto Sliač o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej KOMUNIKÁCIE a zeleného pásu, ul. Zvolenská, ul. Hájnická, Sliač.

10. V zmysle záväzného stanoviska Dopravného úradu, Sekcie leteckých navigačných služieb a letísk č.18836/2022/ROP-002/40806 zo dňa 24.8.2022, v prípade, že dôjde k zmene výškových parametrov stavby a k použitiu stavebných mechanizmov v riešenom území nad nadmorskú výšku – 321,0 mn.m. Bpv, t.j. výšku cca 24,6m od úrovne terénu (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov Letiska Sliač), je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica č.CS SVP OZ BB 61/2022/58-39230, 39210 zo dňa 11.10.2022, kde v súvislosti s realizáciou súčastí stavby v rámci koryta vodného toku správca toku upozorňuje, že podľa § 2 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov, pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou. Prípadné škody vzniknuté na výustnom objekte a jeho súčastiach bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jeho majiteľ, resp. prevádzkovateľ.

a) Stavebné práce na budovaní výustného objektu a jeho súčastiach, výkopové práce na berme toku, ako aj práce na bezvýkopovej technológii pre vťahnutie odtokového potrubia zo šachty Š1 je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku, pričom k nim žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod - Správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Martin Čuchor, mobil: 0910 890 613).

b) Vyústenie kanalizačného potrubia do recipientu je potrebné vybudovať podľa spracovanej projektovej dokumentácie vrátane dodržania výškových kót jednotlivých súčastí stavby, pričom nesmie zasahovať do prietočného profilu koryta toku. Na ukončenie výustného potrubia sa odporúča osadiť spätnú klapku.

c) Výkopok z montážnej jamy umiestnenej na berme toku je neprípustné skladovať v rámci koryta toku – vykopanú zeminu je potrebné z bermy odvieť mimo prietočný profil a skládkať mimo koryta toku.

d) Odtokový žľab vytvorený opevnením bermy pred výustným objektom musí v plnom rozsahu umožňovať voľný prejazd mechanizácie a nákladnej dopravy. Opevnenie bermy musí byť výškovo prispôbené a previazané na okolitý terén bermy do plynulého prechodu, pričom nesmie dôjsť k vytvoreniu prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vôd. Samotný výustný objekt ani opevnenie pred ním nesmú zasahovať do prietočného profilu toku a znižovať jeho prietokovú kapacitu.

e) V rámci výstavby minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a prilahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ktoré po ukončení stavebných prác uviesť v plnom rozsahu do pôvodného stavu.

f) Nakoľko je koruna ochrannej hrádze využívaná pre rekreačné účely ako cyklochodník, bude realizáciu stavebných prác potrebné koordinovať s jeho prevádzkovaním a prípadné obmedzenia riešiť prenosným dopravným značením.

g) Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál priamo na pobrežných pozemkoch toku, okrem materiálu použitého pre stavebné práce lokalizované v tomto pásme. V prípade spadnutia stavebného materiálu alebo stavebnej sute pri stavebných prácach je potrebné tieto z koryta toku bezodkladne odstrániť. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných

- tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Z tohto dôvodu tiež mechanizmy používané pri prácach udržiavať v bezchybnom technickom stave.
- h) Prípadný výrub stromov rastúcich v kynete toku bude potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- i) Investor predloží správcovi toku najneskôr pri ukončení, resp. preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného potrubia pod ochrannou hrádzou rieky Hron vypracované odbornou spôsobilou osobou (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničky s vynesением hĺbok jej uloženia).
- j) Keďže stavebné práce budú realizované aj v rámci koryta vodného toku a počas prechodu povodňových prietokov bude potrebná operatívna manipulácia so stavidlom v šachte Š1, žiadame vypracovať **POVODŇOVÝ PLÁN** zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby a vlastníka stavby podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Plán musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z., pričom ho žiadame predložiť na SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod k jeho odsúhlaseniu a následne na schválenie zo strany orgánu štátnej vodnej správy. V rámci povodňového plánu vlastníka stavby musí byť popísaný spôsob manipulácie so stavidlom v šachte Š1 počas prechodu povodňových prietokov, ako aj spôsob zabezpečenia prečerpávania vôd pri znemožnení ich gravitačného odtoku do recipientu pri jeho uzatvorení. Všetky tieto činnosti budú pritom v plnom rozsahu zabezpečované zo strany vlastníka, resp. prevádzkovateľa kanalizačného systému, pričom voči SVP, š.p. nebudú z jeho strany uplatňované žiadne nároky na refundáciu nákladov spojených so zabezpečovaním prevádzkovania predmetnej stavby alebo nákladov na práce súvisiace s prečerpávaním vôd počas povodňových situácií.
- k) Upozorňujeme, že opevnený odtokový žľab, opevnenie bermy, šachtu Š1 so stavidlom, výustný objekt a odtokové potrubie do recipientu SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod neprevezme do svojho majetku a ich správu a údržbu bude v plnom rozsahu zabezpečovať vlastník (resp. prevádzkovateľ) kanalizačného systému v zmysle ustanovení § 53 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Potrebné bude predovšetkým pravidelné odstraňovanie naplavenín z odtokového žľabu a udržiavanie plnej prietočnosti odtokového potrubia s osadenou klapkou, funkčnosť ktorej bude potrebné pravidelne kontrolovať (odporúčame kontrolu klapky vykonávať aj po prechode povodňových prietokov v rieke Hron, ktoré môžu spätným vzduťím vody cez odtokové potrubie vpraviť do potrubia rôzny materiál a predmety s rizikom ich zaklinenia pod dosadaciú plochu klapky alebo stavidlového uzáveru).
- l) V prípade, že by pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod) v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj miesto zaústenia vypúšťaných vôd.
- m) Upozorňujeme, že vypúšťanie odpadových vôd cez odľahčovaciu komoru a odľahčovaciu stoku je prípustné len diskontinuálne a to iba počas trvania prívalových zrážok a krátkodobo po ich ukončení (s prihliadnutím na dobu dotoku v stokovej sieti), a to až po dosiahnutí nariadenia určeného hodnotou zmiešavacieho pomeru (t.j. pomeru priemerného denného prietoku odpadových vôd v bezdažďovom období, podľa PD je to 0,45 l/s a prietoku vôd z povrchového odtoku, ktorý sa odvádza do ČOV počas dažďa, t.j. 58 l/s), v zmysle § 6 NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Pri bezdažďových stavoch nemôže dochádzať k odľahčovaniu odpadových vôd prostredníctvom odľahčovacích objektov – musia byť neaktívne.
- n) V zmysle § 6 NV SR č. 269/2010 Z.z. - každý odľahčovací objekt musí byť vybavený zariadením na zachytávanie plávajúcich látok – OK bude vybavená v smere odtoku do povrchových vôd nornou stenou. OK a zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok musia byť pravidelne čistené a udržiavané, a to min. 4 x do roka a po každom výdatnom daždi tak, aby sa zabránilo ich zaneseniu a zníženiu kapacity prietočnosti.
- o) Odľahčovacia komora bude na odtoku smerom na ČOV vybavená stavítkom (v zmysle PD). Vykonávať regulácie/manipulácie odtoku z odľahčovacej komory v smere odtoku do povrchových vôd pomocou stavítka bude možné len za mimoriadnych okolností a na základe predchádzajúceho povolenia podľa §36 ods. 12 vodného zákona v znení neskorších predpisov, inak musí byť nastavené v súlade s prevádzkovým poriadkom a podmienkami povolenia na osobitné užívanie vôd. Stavítka, ktoré je možné ovládať z úrovne terénu, je potrebné zabezpečiť voči akejkoľvek manipulácii neoprávnenou osobou.
- p) Upozorňujeme, že v zmysle § 6 ods.5 NV SR č.269/2010 Z.z., má byť zabezpečené pri rozsiahlych stokových sieťach s počtom odľahčovacích objektov väčším ako 10 podkladom na preukázanie počtu prípadov odľahčovania v priebehu roka odborné posúdenie zrážkových pomerov a odtokových pomerov. Pri čase dotoku stokovou sieťou k

odľahčovaciemu objektu rovnajúcom sa alebo dlhšom ako 15 minút počet prípadov odľahčovania môže byť najviac 15 za rok v dlhodobom priemere. Pri čase dotoku stokovou sieťou k odľahčovaciemu objektu kratšom ako 15 minút počet prípadov odľahčovania môže byť najviac 20 za rok v dlhodobom priemere.

q) Na meranie počtu odľahčení bude OK vybavená univerzálnou riadiacou jednotkou Fiedler Q2, ktorá bude zasielať informácie o začatí a ukončení odľahčovania na dispečing prevádzkovateľa - StVPS, a.s., sledované ultrazvukovou sondou Fiedler US3200 (v zmysle PD).

r) V súvislosti s dostavbou odľahčovacej komory bude potrebné najneskôr ku kolaudácii predmetnej stavby aktualizovať prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie Zvolen-Sliač-Kováčová o stručnú prehľadnú charakteristiku parametrov OK (bilancia vôd vo vzťahu k zmiešavaciemu pomeru: Q-odľahčované do toku, Q-odvádzané do ČOV, Q24 vyplývajúce z návrhových parametrov OK; manipulácia s uzávermi/stavítkami; zaobchádzanie so zachytenými plávajúcimi látkami; atď...).

s) V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú pred začatím stavebných prác, alebo počas realizácie stavebných úprav a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické riešenie, bude potrebné toto zmenené riešenie vopred, resp. najneskôr pred kolaudáciou stavby prerokovať.

12. Dodržať podmienky StVPS, a.s., Banská Bystrica uplatnené vo vyjadrení č. 1219/621/2022; 9929/2022 zo dňa 11.08.2022 s tým, že vyjadrenie spoločnosti k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v SR:

a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod LT DN 100mm v prevádzke StVPS, a.s., orientačne zakreslený v priloženej situácii, vlastníkom vodovodu je StVS, a.s. Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Zvolen (p.Mozola č.tel. 048/4327 359) podanej na Zákazníckom centre vo Zvolene a o vytýčení spíše protokol.

b) V prípade materiálu potrubia (PVC, AZC, sklo) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykonať sondy.

c) Na základe vytýčenia inžinierskych sietí v správe StVPS, a.s. tieto zakresliť do PD.

d) Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 442/2002 Z.z. nasledovne: min. 1,8 m od osi vo vodorovnej vzdialenosti potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; min. 3,0 m od osi vo vodorovnej vzdialenosti potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V prípade prípojok sa požaduje dodržať ochranné pásmo nasledovne: min. 2,0m od osi vodovodnej prípojky obojstranne, min. 0,75m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

e) V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. zakázané: * vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; * vysádzať trvalé porasty; * umiestňovať skládky; * vykonávať terénne úpravy.

f) Pri križovaní vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

13. V zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava č.5894/2/2022 zo dňa 12.12.2022:

a) Do projektu stavby doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam (§ 4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

b) Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č.147/2013 Z.z.

14. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina uplatnené vo vyjadrení pod číslom č.j.202208-SP-0137-1 zo dňa 07.09.2022, vzhľadom na to, že v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD v zmysle zakreslenej orientačnej trasy elektrických vedení v tejto lokalite podľa situačného výkresu, ktorý tvorí prílohu vyjadrenia (zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia):

a) Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť, nakoľko vyjadrenie má len informatívny charakter. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník SSD v danej lokalite.

- b) Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu). Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- c) V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min.1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD, SSD nezodpovedá za škody na zariadení – stavbe.
- d) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- e) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.číslo 0800 159 000.
- f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v “Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

15. Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava uplatnené vo vyjadrení pod č. TD/NS/0490/2023/SI zo dňa 29.05.2023, vzhľadom na to, že v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovod DN 200, DN 100, PN 80 kPa, Pripojovacie plynovody:

- a) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- b) Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
- c) Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- d) Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- e) Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu nízkotlakého („NTL“) plynovodu a strednotlakého („STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu vysokotlakého („VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- f) Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska SPP-D.
- g) V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- h) Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Tkáč Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- i) Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- j) Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas celej doby ich odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- k) Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- l) Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- m) Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 906 01.
- n) Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- o) Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- p) V zmysle § 79 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o energetike“), stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- q) V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- r) Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, pred ich zasypaním – prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
- s) Podľa TPP 906 01 6.2.4 Križovanie plynovodu a líniovej stavby má byť kolmé. V odôvodnených prípadoch, ak nie je možné iné technické riešenie, možno uhol kríženia znížiť až na hodnotu 60°.
- t) SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktovať zástupcu SPP-D p. Igora Prepelicu č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.
- u) Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky („MO SR“), Sekcie majetku a infraštruktúry č.SEMa-EL13/2-7-491/2022 zo dňa 16.8.2022:

- a) V danej lokalite sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie, ktoré je vyznačené na orientačnom zámere modrou farbou a oranžovou (Príloha č. 2). Je nutné zabezpečiť jeho ochranu a nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete (Príloha č. 1). Pred začatím výstavby zabezpečiť vytyčenie vedenia.
- b) Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby zaslať MO SR na posúdenie.
- c) Dodržať nasledovné Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete:
- c.1) Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. V zmysle paragrafu 66 ods. 7 uvedeného zákona do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- c.2) Pred začatím zemných prác (výkop jám a rýh) musí investor písomne odovzdať a dodávateľ stavebných prác prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku.
- c.3) Pri práci v blízkosti podzemných telekomunikačných vedení sa musia dodržiavať platné právne predpisy, najmä Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 73 3050 Zemné práce.
- c.4) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené podzemné telekomunikačné vedenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že sa zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy podzemných telekomunikačných vedení priamo na povrchu terénu, tak na stavenisku ako aj v jeho blízkosti
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov ktorí budú vykonávať zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou podzemného telekomunikačného vedenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu podzemných telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy vedenia (zemné práce vykonávať len ručne),
 - upozorňujeme zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného telekomunikačného vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu (± 30 cm),
 - aby odkryté podzemné telekomunikačné vedenia boli riadne zabezpečené proti previsu poškodeniu a prípadnému odcudzeniu pri križovaní a súbehoch treba telekomunikačné káble ochrániť chráničkami (betónové prípadne plastové žľaby, PVC trubky, delené chráničky),
 - pred zasypaním zhutnenie zeminy pod odkrytými telekomunikačnými káblami, obnovenie krytia a označenia (zákrytové dosky, fólie, markery),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia podzemného telekomunikačného vedenia na telefónne číslo 0960402200, 0960406400, 0903824316 alebo faxové číslo 0960406420.
- c.5) Káble sú zakreslené orientačne (kolízne úseky). Podrobné zakreslenie vykonať u zástupcu prevádzkovateľa (správcu) - Základňa stacionárnych KIS, C KIS Stred, Borovianska cesta 1, Zvolen.
- c.6) Pred začatím zemných prác je investor - dodávateľ stavebných prác povinný včas zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Vytýčenie telekomunikačných vedení sa vykoná na základe písomnej žiadosti do troch týždňov od jej doručenia. Žiadosť zaslať na adresu: Základňa stacionárnych KIS, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín. Kontaktné tel. č. 0960 - 406154, 406152, 406151, 406157, 406162, 406163, 406164. Adresa na uplatnenie požiadavky na vytýčenie:
Elektronická adresa: GS.SbPO.ZaSKIS@mil.sk, 0960/406 011 – sekretariát veliteľa
Písomný kontakt: veliteľ útvaru ZaSKIS, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín.
- c.7) Najmenej 30 dní vopred oznámiť zahájenie prác v priestore ochranného pásma vedenia, prizvať k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred jeho zasypaním (vydanie súhlasu pre jeho zakrytie, vystavenie zápisu o nepoškodení kábla a dodržaní podmienok vyjadrenia) zástupcu prevádzkovateľa (správcu). Kontakty - Základňa stacionárnych KIS, C KIS Stred, Borovianska cesta 1, Zvolen, tel. č. 0960 – 407300, 407320, fax.č. 0960 – 461117, 0914 367 070.

17. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612409000 zo dňa 26.03.2024, platnosť do 26.09.2024, nakoľko dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:

- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c).
- c) Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
- d) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- e) V zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- f) V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- g) V prípade, ak sa na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- h) V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- i) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, je potrebné vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

j) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK:

k.1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: * Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.; * Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia; * Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

k.2) Dbať na upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

k.3) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zariadenia priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Dbať, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži, poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC Broadband Slovakia, s.r.o. č.216240691 zo dňa 16.4.2024, vzhľadom na to, že v mieste stavby sa nachádzajú telekomunikačné siete UPC Broadband Slovakia s.r.o.:

a) Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka.

b) Prekládku, resp. ochranu sietí UPC realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie.

c) Pred zahájením zemných prác si objednať u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia s.r.o., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, alebo mailom na adrese psaksak@suptechnik.sk. Objednávku doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti pripojiť toto vyjadrenie.

d) Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásma podľa ust. § 23 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.

e) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia zariadenia (najmä hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.

f) Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

g) V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC, vopred prizvať zástupcu UPC - Ing.Peter Saksu, 0903657509 k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.

h) Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.

i) V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC, pred zásypom (zakrytím) vopred prizvať na kontrolu pracovníkov, resp. zástupcov spoločnosti UPC ako stavebný

dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

j) Nad trasou UPC sú zakázané skládky a budovanie zariadení.

k) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

l) Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.

m) Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel.čísle 0903657509 – Ing. Peter Saksa, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

n) V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: ttoth@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. Pod spevnenými plochami je potrebné chrániť telekomunikačné siete UPC ich uložením do betónového káblového žľabu, ako rezervu pripožiť 1 ks HDPE 40 s presahmi 1m na každú stranu konca žľabu, pričom ukončenie musí byť v nespevnenej ploche.

o) Dodržať ust.zákona č.452/2021 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení.

p) Dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC, vyjadrenie platí 1 rok., v prípade, že stavebné práce sa budú realizovať dlhšie ako 1 rok odo dňa vydania vyjadrenia, je potrebné požiadať o nové vyjadrenie.

19. Dodržať podmienky MICHLOVSKY, spol.s.r.o. k sieťam Orange Slovensko a.s., uplatnené vo vyjadrení pod číslom BB-2482/2023 zo dňa 09.11.2023:

a) Existujúce podzemné telekomunikačné zariadenia („PTZ“) sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE budú poskytnuté po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

b) Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č.452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.

c) Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky výstavbou vynútené práce na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.

c) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

d) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, ktoré je potrebné objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.

- Preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorní pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- Zabezpečí dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

- Zabezpečí nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.

- Zabezpečí súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.

- Zabezpečí, aby boli odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.

- Pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 033/77 320 32, mob.0907721378.

- Overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami /možné zmeny priestorového uloženia PTZ bez vedomia Orange/.

- Pred zahrnutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PZT.

20. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy a dodržať podmienky určené správcami týchto vedení. V ochranných pásmach inžinierskych sietí vykonávať zemné práce ručne a podľa podmienok a dozoru správcov týchto sietí.

21. Skládky materiálu a zariadenie staveniska umiestniť mimo ochranných pásiem jestvujúcich inžinierskych sietí a v súlade s príslušnými ustanoveniami noriem v platnom znení.
22. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
23. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušných STN, dbať o ochranu zdravia na pracovisku. Pri realizácii stavby dôkladne zabezpečiť výkopy tak, aby nedochádzalo k úrazom.
24. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.
25. Na uskutočnenie objektov vodného diela budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.
26. Stavbu uskutočniť právnickou, alebo fyzickou osobou, oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
27. Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. V prípade ich znečistenia je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.
28. Vozidlá a stroje pracujúce počas výstavby musia byť v bezchybnom technickom stave, dopĺňanie pohonných hmôt a ich opravy zabezpečiť len na miestach na to určených tak, aby sa látky škodiace vodám nedostali do podzemných vôd a do povrchových vôd a nespôsobili ich znečistenie.
29. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
30. Overená projektová dokumentácia objektov vodného diela musí byť uložená na stavenisku (u stavbyvedúceho) a súčasťou dokumentácie je aj stavebný denník.
31. S odpadmi vznikajúcimi v dôsledku vlastnej výstavby nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
32. Po ukončení realizácie stavby, všetky stavbou dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.

B/ Povinnosti investora:

1. Investor je povinný v súlade s § 66 ods.2,3 písm.h/ stavebného zákona oznámiť na špeciálny stavebný úrad začiatok realizovania stavby, meno, adresu (sídlo) zhotoviteľa vodnej stavby.
2. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
3. Po ukončení výstavby požiadať tunajší úrad o zvolanie kolaudácie o uvedenie diela do prevádzky. Vodnú stavbu užívať len po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. V prípade vzniku nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodného diela.
5. V prípade vzniku odpadov zatriedených ako NO, vznikajúcich v dôsledku prevádzky uvedených zariadení, bude potrebný ku kolaudácii súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

C/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektu stavby, stupeň: projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie - zmena č.1 z 2024, ktorý s dátumom 2020 vypracoval StVS – servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, č.zákazky: 102-04/347-2020, archívne číslo: 2244 a autorizácie overil Ing. Marek Ivanič, autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexných architektonických a inžinierskych služieb, reg.č.oprávnenia 6341*A2 overeného tunajším úradom vo vodoprávnom konaní za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní, ak by to vyžadoval iný dôležitejší záujem. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona, je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.
3. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do DVOCH ROKOV odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude začaté s výstavbou.
4. Jedna sada projektu sa ponecháva na tunajšom úrade pre potreby evidencie.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli vo vodoprávnom konaní uplatnené.

Odôvodnenie

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 („stavebník“), v zastúpení spoločnosťou VODING plus, s.r.o., Pod Rybou 1, Banská Bystrica, IČO: 36 623 806

v zastúpení spoločnosťou StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668, podala dňa 28.07.2023 na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie („tunajší úrad“), žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na vodnú stavbu podľa § 52 ods.1 písm.e) vodného zákona: „Zvolen, Sliač – OK a kanalizačný zberač, Sliač OK1 AC“, stavebné objekty: * SO-01 Odľahčovacia komora OK1 AC; * SO-02 Odľahčovacia stoka so šachtami; * SO-03 Výústny objekt.

Tunajší úrad listom č.OU-ZV-OSZP-2023/016520-002 zo dňa 9.10.2023 vyzval žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku, ktorý bol zaplatený dňa 16.10.2023 bankovým prevodom. Tunajší úrad ďalej preskúmal podanú žiadosť pričom zistil, že spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia, preto listom č.j.OU-ZV-OSZP-2023/016520-003 zo dňa 3.11.2023 vyzval žiadateľa na doplnenie podkladov a vodoprávne konanie prerušil rozhodnutím č.j.OU-ZV-OSZP-2023/016520-004 zo dňa 3.11.2023. Nakoľko sa žiadateľovi nepodarilo zabezpečiť všetky požadované doklady požiadal dva krát o predĺženie stanovenej lehoty. Vzhľadom na nesúhlas vlastníkov pozemku, do ktorého mala zasiahnuť štartovacia jama pri pretláčaní potrubia popod hrádzu toku Hron stavebník pristúpil k úprave projektovej dokumentácie spočívajúcej v posune trasy vedenia kanalizácie, pričom boli zachované parcely, na ktorých bola stavba umiestnená územným rozhodnutím. Administratívny spis bol v novom roku 2024 prečíslovaný – nové číslo spisu: OU-ZV-OSZP-2024/001735.

Tunajší úrad listom č.j.OU-ZV-OSZP-2024/001735-012 zo dňa 16.4.2024 požiadal Mesto Sliač o vydanie súhlasu s vydaním stavebného povolenie podľa § 120 stavebného zákona, ktorý bol vydaný listom č.05/1629/2024/15543/ppal zo dňa 4.3.2024. Tunajší úrad si ako príslušný správny orgán zabezpečil mapu z katastra nehnuteľností a listy vlastníctva (č.798 čiastočný, č.928) cez portál over.si.

Tunajší úrad listom č.j.OU-ZV-OSZP-2024/001735-011 zo dňa 16.04.2024 oznámil účastníkom konania začatie vodoprávneho konania, pretože mu boli známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil lehotu 8 dní na podanie pripomienok a zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov inak sa na ne neprihliadne. V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku ich zároveň oboznámil, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Vzhľadom na to, že oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky pretože sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo zverejnené na úradnej tabuli úradu, centrálnej úradnej tabuli ako aj uverejnené v dotknutej obci – Meste Sliač spôsobom v mieste obvyklým. V stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky ani námietky. Podmienky uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách sú zapracované do stavebného povolenia, všetky záväzné stanoviská sú súhlasné.

Slovenský vodohospodársky podnik, („SVP“), š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica ako správca vodohospodársky významného vodného toku, do ktorého bude zriadené vyústenie potrubia odľahčovacej stoky verejnej kanalizácie vo svojom liste č.CS SVP OZ BB 61/2022/58-39230, 39210 zo dňa 11.10.2022 uviedol podmienku: „Vlastník/stavebník požiada o zmenu súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd vydaného Okresným úradom Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod č. rozh. OU-ZV-OSZP-2021/013568-004 zo dňa 26.11.2021, ktorého platnosť bola stanovená do 28.02.2023, z dôvodu potreby doriešenia zabezpečenia požiadaviek na vybavenie OK na stokovej sieti. Dané navrhujeme riešiť v časovej súvislosti s končiacou platnosťou uvedeného povolenia. V žiadosti bude potrebné uviesť stručný popis navrhovanej OK a jej umiestnenia a základné charakteristiky súvisiace s vypúšťaním do vodného toku Hron, v zmysle PD (pravý breh, r.km 160,69 ; prítok do OK – DN600, 135 l/s ; odtok z OK do ČOV – DN300, 58 l/s ; odtok do recipientu – DN600, 77 l/s ; Q24 = 0,45 l/s), ako aj pomer riedenia, spôsob zachytávania plávajúcich nečistôt a údržby OK.“

Povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z odľahčovacích objektov verejnej jednotnej a polodelenej sústavy kanalizácie ZVOLEN – SLIAČ – KOVÁČOVÁ cez 11 odľahčovacích objektov do povrchových vôd bolo vydané rozhodnutím tunajšieho úradu č.OU-ZV-OSZP-2021/013568-004 zo dňa 26.11.2021, právoplatným dňa 16.12.2021 a následne zmenené rozhodnutím č. OU-ZV-OSZP-2023/002919-004 zo dňa 27.01.2023, právoplatným dňa 14.02.2023 a rozhodnutím č. OU-ZV-OSZP-2023/020406-004 zo dňa 18.12.2023, právoplatným dňa 03.01.2024 s platnosťou do 30.06.2025. V súvislosti so touto stavbou bude toto povolené menené najneskôr pri jej kolaudácii.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. („StVPS, a.s.“), Banská Bystrica ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorej súčasťou bude aj táto povoloňovaná stavba vo svojom vyjadrení č. 1219/621/2022; 9929/2022 zo dňa 11.08.2022 uviedla podmienku: „Ak k OK nebude privedená elektrická energia (prípojka NN), je potrebné uvažovať s napájaním meracieho zariadenia buď s napájaním zo solárnych článkov alebo s dostatočne

veľkou kapacitou batérií. Vzhľadom na umiestnenie zariadenia Fiedler a batérií v priestore OK, požadujeme krytie rozvádzača, v ktorom bude zariadenie umiestnené, IP68.

K uvedenej podmienke sa vyjadril projektant stavby nasledovne: „Zariadenie na meranie odľahčení bude napájané dostatočne veľkou batériou. NN prípojka ani solárny panel v rámci projektu riešená nie je. Batéria aj zariadenie na meranie odľahčení bude umiestnená vo vnútorných priestoroch objektu odľahčovacej komory.“

Do projektovej dokumentácie boli doplnené údaje o krytí IP68 a doplnkovom akumulátore s kapacitou 42Ah.

Podkladom pre rozhodnutie vo veci boli tieto doklady: projektová dokumentácia – 2x (sada 2,6); * splnomocnenie č.30/2022 od StVS, a.s., Banská Bystrica pre spoločnosť VODING plus, s.r.o.; * splnomocnenie zo dňa 27.10.2022 od VODING plus, s.r.o. pre StVS – servicing, s.r.o.; * Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Sliač, spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy č.j. SÚ 5304/2022-Le, rozh. dňa 28.3.2023, právoplatné dňa 15.5.2023 formou verejnej vyhlášky; * súhlasné záväzné stanovisko Mesta Sliač, spoločného obecného úradu - odboru stavebnej správy podľa ustanovení §120 ods.2 stavebného zákona č.j.SÚ 2808/2024-Le zo dňa 31.5.2024; * Zmluva č.01/03/2023 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta Sliač zo dňa 24.11.2023 (KN E č.938, 940, 939); * Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve SVP, š.p. zo dňa 23.10.2023 s platnosťou dva roky (KN C č.303/2, 636/2); * záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie štátnej vodnej správy č.j.OU-ZV-OSZP-2022/013189-002 zo dňa 14.9.2022; * záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.j. OU-ZV-OSZP-2022/013479-002 zo dňa 28.07.2022; * záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie štátnej správy v odpadovom hospodárstve č.j.OU-ZV-OSZP-2022/012381-002 zo dňa 7.7.2022; * Súhlasné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene č.j.ORHZ-ZV1-2023/000320-002 zo dňa 17.5.2023; * odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava č.5894/2/2022 zo dňa 12.12.2022; * Súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu č.j.KPUBB-2022/16103-2/63115/MIŇ zo dňa 27.7.2022; * súhlasné záväzné stanovisko Dopravného úradu, Sekcie leteckých navigačných služieb a letísk č.18836/2022/ROP-002/40806 zo dňa 24.8.2022; * stanovisko Mesta Sliač č.340-782/2024 zo dňa 12.2.2024 ako cestného správneho orgánu pre miestne komunikácie; * vyjadrenie SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica č.CS SVP OZ BB 61/2022/58-39230, 39210 zo dňa 11.10.2022; * vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Sekcie majetku a infraštruktúry č.SEMa-EL13/2-7-491/2022 zo dňa 16.8.2022; * vyjadrenie StVS, a.s., Banská Bystrica č.1960/2023-102-025 zo dňa 15.02.2023 – bez pripomienok, vzhľadom na existenciu zmluvných vzťahov sa vyjadruje prevádzkovateľ; * vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica vyjadrení č. 1219/621/2022; 9929/2022 zo dňa 11.08.2022; * vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0490/2023/SI zo dňa 29.05.2023; * vyjadrenie O2Networks, s.r.o. zo dňa 9.8.2023 – bez sietí, objektov a zariadení; * vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, Centra podpory Banská Bystrica zo dňa 8.8.2022 – bez pripomienok; * vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina č.j.202208-SP-0137-1 zo dňa 07.09.2022; * vyjadrenie MICHLOVSKY, spol.s.r.o. k sieťam Orange Slovensko, a.s. č.j.BB-0741/2023 zo dňa 28.03.2023 a č.BB-2482/2023 zo dňa 9.11.2023; * vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612225979 zo dňa 18.08.2022 a č. 6612409000 zo dňa 26.03.2024; * vyjadrenie UPC Broadband Slovakia, s.r.o. č.216240691 zo dňa 16.4.2024

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné, ich podmienky v rozsahu zákona, orgán štátnej vodnej správy zapracoval do záväzných podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 60 až § 66 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom a práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu vodoprávneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu na uskutočnenie vodnej stavby. Špeciálny stavebný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona, je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením. Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby v podmienkach rozhodnutia určil v záujme ochrany záujmov chránených vodným zákonom a všeobecných záujmov záväzné podmienky tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Vydanie vodoprávneho povolenia podlieha v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatneniu. Správny poplatok bol zaplatený v zmysle časti V.stavebná správa, položky 60 písm.g) vo výške 400 € podľa investičného nákladu stavby prevodom na účet.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.1,2 Správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 a 9 vodného zákona účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a správcu toku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie sa oznamuje aj prostredníctvom Centrálnej úradnej elektronickej tabule a úradnej tabule mesta Sliač a vyvesením po dobu 15 dní na ich webovom sídle a úradnej tabuli, resp. iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods.2 Správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Rozhodnutie je umiestnené na webovej stránke Okresného úradu Zvolen <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=44&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis> až do jeho právoplatnosti.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Sliač, aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

VYVESENÉ: pečiatka, dátum, podpis

ZVESENÉ: pečiatka, dátum, podpis

Ing. Eduard Bublínek
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10307

Doručuje sa

StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska
cesta , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Sliač, doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli, Letecká 232, 962 31 Sliač, Slovenská
republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 63, Banská Bystrica
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, Bratislava-mestská
časť Nové Mesto

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 2525, Zvolen
Mesto Sliač, cestný správny orgán pre miestne komunikácie, Letecká 232, Sliač, Zvolen

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie]
Identifikátor: OU-ZV-OSZP-2024/001735-0028541/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Eduard Bublinec
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 07.06.2024 13:53:47 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 07.06.2024 13:53:58 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZV-OSZP-2024/001735-0028541/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Lívia Rusnáková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Zvolen
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 07.06.2024
Podpis a pečiatka: