



17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliači
19.09.2024

K bodu č. 13: Havarijné stavy

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová

10.9.2024

Materiál predkladá na MsZ: Ing., Mgr., et Mgr. Ľubica Balgová

Dôvodová správa

Vyhlásenie havarijných stavov by malo urýchliť procesy pri opravách poškodených ciest a odstránenie nebezpečenstiev, ktoré tam hrozia.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Sliači

1. B e r i e n a v e d o m i e

a) Informácie o havarijnom stave na

- Ul. Tajovského
 - o na rohu ul. Tajovského a ul. Družstevnej je prepadnutá vozovka. Splašková kanalizácia v podloží pôsobí ako drenáž a vyplavuje zásyp kanalizačnej rúry a takto dochádza k deštrukcii podložia (úbytku materiálu). Hrozí úplná deštrukcia konštrukcie miestnej komunikácie. Otvor vo vozovke je o priemere cca 30 cm, avšak kamerou bolo zistené podmytie až v priemere 80-120 cm
- MŠ J.Cikkera
 - o V poslednom pavilóne (od roku 2017) bola niekoľkokrát urobená injektáž z dôvodu praskania múru, odkrytím základov sa ukázalo, že rok budovy má miestami základ len 40 cm – hrozilo vypadnutie sklených výplní okien a zatvorenie triedy z dôvodu statických porúch budovy. Vybudovaním nových základov sme stabilizovali celú budovu.
- Rozvádzače na ul. Štúrova, Cikkerova. Letecká
 - o Pri ostatnej revízii boli zistené nedostatky, z dôvodu ktorých nie je možné uvedené rozvádzače používať, čo spôsobí neosvetlenie veľkej časti mesta - je potrebné vykonať opravy rozvádzačov s cieľom odstránenia havarijného stavu

2. S c h v a ľ u j e

a) **Vyhlásenie havarijného stavu na**

- Ul. Tajovského
 - o na rohu ul. Tajovského a ul. Družstevnej v dôsledku poškodenia miestnej komunikácie – prepadnutie vozovky
- MŠ J.Cikkera
 - o V poslednom pavilóne (od roku 2017) bola niekoľkokrát urobená injektáž z dôvodu praskania múru, odkrytím základov sa ukázalo, že rok budovy má miestami základ len 40 cm – hrozilo vypadnutie sklených



17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliací
19.09.2024

výplní okien a zatvorenie triedy z dôvodu statických porúch budovy.
Vybudovaním nových základov sme stabilizovali celú budovu.

- Rozvádzače na ul. Štúrova, Cikkerova. Letecká
 - o z dôvodu, že nevyhovujú predpisom

- b) **Použitie rezervného fondu** vo výške,- € na odstránenie havarijných stavov.